화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 2019.8.6. 개정사항

◇ 개정이유

행정기관이 건축허가 등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위를 정비하고, 중·소규모 의료시설 등의 화재안전관리를 강화하기 위하여 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치해야 하는 특정소방대상물의 범위를 확대하며, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 자동화재속보설비 등 소방시설의 설치 기준을 강화하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 건축허가 등의 동의 대상 건축물의 범위(제12조 제1항 및 제2항)

행정기관이 건축허가 등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위에 층수가 6층 이상인 건축물을 추가하고, 성능위주설계를 한 특정소방대상물은 미리 동의를 받아야 하는 대상에서 제외함.

나. 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치해야 하는 특정소방대상물 및 방염처리된 물품의 범위 확대(제19조 각 호)

방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치해야 하는 특정소방대상물에 근린생활시설 중 의원, 공연장 및 종교집회장과 의료시설 중 병원, 치과병원, 한방병원 및 격리병원을 추가함.

다. 소방시설 설치 기준의 강화(별표 5 제1호 라목·마목 및 같은 표 제2호 마목)

1) 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 종합병원, 병원, 치과병원 및 한방병원으로 사용되는 시설의 바닥면적의 합계가 600제곱미터 이상인 시설을 추가함.

2) 간이스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 의원, 치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설과 종합병원, 병원, 치과병원 및 한방병원으로 사용되는 시설의 바닥면적의 합계가 600제곱미터 미만인 시설을 추가함.

3) 자동화재속보설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 의원, 치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설과 종합병원, 병원, 치과병원 및 한방병원을 추가함.

[교재 수정사항]

101p 3째줄 마. 물분무등소화설비 8) 강화액소화설비 다음 줄에 아래의 내용을 추가

→

9) 고체에어로졸소화설비 [시행일 : 2020.2.7.]

127p 박스에서 사.〔의료법〕 제3조 ~~ 제외한다.) 다음 줄에 아래의 내용을 추가

→

①의2. 층수가 6층 이상인 건축물

127p 박스에서 ② 나.(건축물의 증축 ~~ 그 특정소방대상물) 다음 줄에 아래의 내용을 추가

→

다. 법 제9조의3 제1항에 따라 성능위주설계를 한 특정소방대상물

130p 라. 스프링클러를 설치하여야 하는 특정소방대상물 4) 나) 수정

나) 의료시설 중 요양병원(정신병원은 제외한다)

→

나) 의료시설 중 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원(정신병원은 제외한다)

131p 마. 간이스프링클러를 설치하여야 하는 특정소방대상물 1) 수정

1) 근린생활시설로 사용하는 부분의 바닥면적 합계가 1천㎡ 이상인 것은 모든 층

→

1) 근린생활시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것

가) 근린생활시설로 사용하는 부분의 바닥면적 합계가 1천㎡ 이상인 것은 모든 층

나) 의원, 치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설

131p 마. 간이스프링클러를 설치하여야 하는 특정소방대상물 3) 1째줄 수정

3) 의료시설 중 정신의료기관 또는 요양병원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 시설

→

3) 의료시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설

131p 마. 간이스프링클러를 설치하여야 하는 특정소방대상물 3) 가) 수정

가) 요양병원(정신병원과 의료재활시설은 제외한다)으로 사용되는 바닥면적의 합계가 600㎡ 미만인 시설

→

가) 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원(정신병원과 의료재활시설은 제외한다)으로 사용되는 바닥면적의 합계가 600㎡ 미만인 시설

134p 마. 자동화재속보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 6) ~ 8)까지를 아래의 내용으로 교체

[6) 근린생활시설 중 의원, 치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설이 신설되었고, 의료시설의 범위가 넓어짐]

→

6) 근린생활시설 중 의원, 치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설

7) 의료시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것

가) 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원(정신병원과 의료재활시설은 제외한다)

나) 정신병원 및 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 층이 있는 것

8) 판매시설 중 전통시장

9) 1)부터 8)까지에 해당하지 않는 특정소방대상물 중 층수가 30층 이상인 것

149p 위의 박스 내용을 아래의 내용으로 교체

(내용 중 근린생활시설 중 의원, 공연장 및 종교집회장이 추가되었고, 의료시설은 모든 의료시설로 확대되었음. 나머지는 순서만 바뀜.)

→

* 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물(시행령 제19조)

"대통령령으로 정하는 특정소방대상물"이란 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 근린생활시설 중 의원, 체력단련장, 공연장 및 종교집회장

나. 건축물의 옥내에 있는 시설로서 다음 각 목의 시설

- ㉠ 문화 및 집회시설
- ㉡ 종교시설
- ㉢ 운동시설(수영장은 제외한다)

다. 의료시설

라. 교육연구시설 중 합숙소

마. 노유자시설

바. 숙박이 가능한 수련시설

사. 숙박시설

아. 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소

자. 다중이용업소

차. 제1호부터 제9호까지의 시설에 해당하지 않는 것으로서 층수가 11층 이상인 것(아파트는 제외한다)

150p 위의 박스 ③번 내용 전체(③ 소방본부장 또는 ~~ 권장할 수 있다.)를 아래의 내용으로 교체 (방염처리물품 사용권장 내용 중 ‘건축물 내부의 천장 또는 벽에 부착하거나 설치하는 가구류’가 추가되었음.)

→

③ 소방본부장 또는 소방서장은 위의 ①의 물품 외에 다음의 어느 하나에 해당하는 물품의 경우에는 방염처리된 물품을 사용하도록 권장할 수 있다.

가. 다중이용업소, 의료시설, 노유자시설, 숙박시설 또는 장례식장에서 사용하는 침구류·소파 및 의자

나. 건축물 내부의 천장 또는 벽에 부착하거나 설치하는 가구류

181p (7) 응시원서 제출 등(시행령 제33조) ③번 3째줄 수정

~~ 행정안전부령으로 정하는 경력·재직증명원 또는 한국소방안전원장이 발행하는

→

~~ 행정안전부령으로 정하는 경력·재직증명원 또는 「소방시설공사업법 시행령」 제20조 제4항에 따른 수탁기관(소방청장으로부터 업무를 위탁받은 협회, 소방기술과 관련된 법인 또는 단체)이 발행하는

181p (7) 응시원서 제출 등(시행령 제33조) ④번 내용을 아래의 내용으로 교체

(내용 중 소방청장이 확인해야 할 서류에 ‘국민연금가입자가입증명 또는 건강보험자격득실확인서’가 추가되었음.)

→

④ 응시원서를 받은 소방청장은 「전자정부법」 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 다음의 서류를 확인해야 한다. 다만, 응시자가 확인에 동의하지 않는 경우에는 그 사본을 첨부하게 해야 한다.

가. 응시자의 해당 국가기술자격증

나. 국민연금가입자가입증명 또는 건강보험자격득실확인서