

2020 이것으로 기출정리 끝 소방관계법규 기출의 재구성 정오표

(★ 2019년 12월까지 개정되고 2020년 3월 28일 시험일 이전에 시행되는 법령을 모두 반영)

48p 43번 해설 1째줄 수정(라-0.5 → 라-0.6)

㉔ '가-0.6, 나-0.6, 다-0.5, 라-0.5'이다(소방기본법 ~~~

→

㉔ '가-0.6, 나-0.6, 다-0.5, 라-0.6'이다(소방기본법 ~~~

107p 02번 해설 [더 알아보기] 1. 마. 8) 강화액소화설비 옆에 아래의 내용을 추가

→

9) 고체에어로졸소화설비

108p [정리] 1. ㉔ 1째줄 수정

㉔ 물분무등소화설비 : 물·미·포·이·분·할·할·강(물분무소화설비, 미분무소화설비, 포소화설비, 이산화탄소소화설비, ~~

→

㉔ 물분무등소화설비 : 물·미·포·이·고·분·할·할·강(물분무소화설비, 미분무소화설비, 포소화설비, 이산화탄소소화설비, 고체에어로졸소화설비, ~~

114p 10번 해설 맨 끝 줄 다음 줄 우측에 아래의 내용을 추가

→

[정답] ㉔

129p 24번 해설 1. 라.(「장애인복지법」 제58조 제4호에 따른 ~~) 다음 줄에 아래의 내용을 추가

→

1의2. 층수(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제9호에 따라 산정된 층수를 말한다)가 6층 이상인 건축물

138p 35번 해설 [더 알아보기] 4) 나) 수정

나) 의료시설 중 요양병원(정신병원은 제외한다)

→

나) 의료시설 중 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원(정신병원은 제외한다)

140p 36번 해설 [더 알아보기] 3) 1째줄 ~ 2째줄 수정

3) 의료시설 중 정신의료기관 또는 요양병원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 시설

가) 요양병원(정신병원과 의료재활시설은 제외한다)으로 사용되는 바닥면적의 합계가 600㎡ 미만인 시설

→

3) 의료시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설

가) 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원(정신병원과 의료재활시설은 제외한다)으로 사용되는 바닥면적의 합계가 600m² 미만인 시설

143p 38번 ①번 지문 수정

① 모든 터널에 소화기를 설치하여야 한다.

→

① 모든 터널에 소화기구를 설치하여야 한다.

145p 42번 해설 5째줄 수정

소화설비, vi) 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비, vii) 분말소화설비, viii) 강화액소화설비 등이 있다(동법 시행령 별

→

소화설비, vi) 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비, vii) 분말소화설비, viii) 강화액소화설비, ix) 고체에어로졸소화설비 등이 있다(동법 시행령 별

149p 48번 ④번 지문 수정

④ 간이소화장비

→

④ 간이소화장치

158p 58번 해설 [정리] 1. 수정(내용 추가)

1. 낮은 : 석·불(석재·불연성) - 외·살(옥외소화전·연결살수설비)

→

1. 낮은 : ㉠ 석·불(석재·불연성) - 외·살(옥외소화전·연결살수설비)

㉡ 소방대 청사·차고 - 스프링클러설비·물분무등소화설비·비상방송설비·피난기구·옥내소화전설비·소화용수설비·연결송수관설비·연결살수설비)

163p 64번 해설 [더 알아보기] 1.부터 6.까지의 내용 전체를 아래의 내용으로 교체

→

1. 근린생활시설 중 의원, 체력단련장, 공연장 및 종교집회장

2. 건축물의 옥내에 있는 시설로서 다음 각 목의 시설

가. 문화 및 집회시설

나. 종교시설

다. 운동시설(수영장은 제외한다)

3. 의료시설

4. 교육연구시설 중 합숙소

5. 노유자시설

6. 숙박이 가능한 수련시설

7. 숙박시설

8. 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소

9. 다중이용업소

10. 제1호부터 제9호까지의 시설에 해당하지 않는 것으로서 층수가 11층 이상인 것(아파트는 제외한다)

163p 64번 해설 [정리] ㉠부터 ㉣까지의 내용 전체를 아래의 내용으로 교체

→

- ㉠ (근린) 체·의·공·종(체력단련장, 의원, 공연장 및 종교집회장)
- ㉡ (옥내) 문·종·운(문화 및 집회시설, 종교시설, 수영장을 제외한 운동시설)
- ㉢ 노·숙·수·다(노유자시설, 숙박시설, 숙박이 가능한 수련시설, 다중이용업소)
- ㉣ 합·의·방·촬(교육연구시설 중 합숙소, 의료시설, 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소)
- ㉤ 11(아파트를 제외한 11층 이상)

171p 71번 해설 [관련규정] 3. 가. 1째줄 수정

가. 별표 5 제1호 다목부터 바목까지의 규정에 해당하는 특정소방대상물 ~~

→

가. 별표 5 제1호 다목부터 바목까지의 규정에 해당하는(옥내소화전설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 물분무등소화설비를 설치하여야 하는) 특정소방대상물 ~~

171p 71번 해설 [관련규정] 4. 2째줄 수정

별표 5 제2호 라목에 해당하는 특정소방대상물

→

별표 5 제2호 라목에 해당하는(자동화재탐지설비를 설치하여야 하는) 특정소방대상물

182p 82번 해설 [더 알아보기] 종합정밀점검대상 내용 전체를 아래의 내용으로 교체

→

가. 종합정밀점검은 다음의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물을 대상으로 한다.

- 1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물
- 2) 물분무등소화설비[호스릴(Hose Reel) 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다]가 설치된 연면적 5,000㎡ 이상인 특정소방대상물(위험물 제조소등은 제외한다)
- 3) 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조 제1호 나목, 같은 조 제2호(비디오물소극장업은 제외한다)·제6호·제7호·제7호의2 및 제7호의5의 다중이용업의 영업장이 설치된 특정소방대상물로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 것
- 4) 제연설비가 설치된 터널
- 5) 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 따른 공공기관 중 연면적(터널·지하구의 경우 그 길이와 평균폭을 곱하여 계산된 값을 말한다)이 1,000㎡ 이상인 것으로서 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 것. 다만, 「소방기본법」 제2조제5호에 따른 소방대가 근무하는 공공기관은 제외한다.

215p 16번 해설 [더 알아보기] 1. 1째줄 수정

1. 신축, 증축, 개축, 재축(再築), 대수선(大修繕) 또는 구조변경·용도변경되는 특정소방대상물

~~

→

1. 특정소방대상물 ~~

215p 16번 해설 [더 알아보기] 1. 가. 3째줄 수정

무소화설비·포소화설비·이산화탄소소화설비·할로겐화합물소화설비·청정소화약제소화설비·미분무소화설비·강

→

무소화설비·포소화설비·이산화탄소소화설비·할론소화설비·할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비·미분무소화설비·강

215p 16번 해설 [더 알아보기] 2. 1째줄 수정

2. 증축, 개축, 재축, 대수선 또는 구조변경·용도변경되는 특정소방대상물 ~~

→

1. 특정소방대상물 ~~

219p 21번 해설 [더 알아보기] 2.번 수정

2. 가스계(이산화탄소·할로겐화합물·청정소화약제)소화설비(호스릴소화설비는 제외한다)가 설치되는 것

→

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 설비가 설치되는 특정소방대상물

가. 스프링클러설비등

나. 물분무등소화설비(호스릴 방식의 소화설비는 제외한다)

219p 21번 정답 수정

[정답] ④

→

[정답] ③, ④

220p 23번 정답 수정

[정답] ②

→

[정답] ①, ②

227p 31번 ④번 지문 수정

자동화재탐지설비를 신설·개설하거나 경계구역을 증설할 때

→

자동화재탐지설비를 신설·개설할 때

227p 31번 해설 [더 알아보기] 5.번 6.번 수정(수정 및 내용 추가)

5. 자동화재탐지설비를 신설·개설하거나 경계구역을 증설할 때

6. 통합감시시설을 신설 또는 개설할 때

→

5. 자동화재탐지설비를 신설 또는 개설할 때

5의2. 비상방송설비를 신설 또는 개설할 때

6. 통합감시시설을 신설 또는 개설할 때

6의2. 비상조명등을 신설 또는 개설할 때

227p 31번 해설 [더 알아보기] [암기사항] 수정

[암기] [공사감리자 지정대상] : 내·외·스·물·탐·통·용·활(옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비등, 물분무등소화설비, 자동화재탐지설비, 통합감시시설, 소화용수설비, 소화활동설비)

→

[암기] [공사감리자 지정대상] : 내·외·스·물·탐·통·용·활·방·조(옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비등, 물분무등소화설비, 자동화재탐지설비, 통합감시시설, 소화용수설비, 소화활동설비, 비상방송설비, 비상조명등)

257p 16번 해설 [더 알아보기] 아. 3)번 수정

3) 간막이 독의 용량은 간막이 독안에 설치된 탱크이 용량의 10% 이상일 것

→

3) 간막이 독의 용량은 간막이 독 안에 설치된 탱크의 용량의 10% 이상일 것